



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6644

上海新募尔检测技术有限公司
上海市闵行区江月路1399号
电话: +86-021-51089899
传真: +86-021-51089899
网址: <http://www.skylabs.cn>



检测报告

签发给

上海卓岚信息科技有限公司

产品名称: 8路数字量输入、输出、模拟量输入采集器
产品型号: ZLAN6842, ZLAN6802
测试标准: GB/T 2423.3-2008
报告编号: SH21010019K03
检测日期: 2021-01-12 到 2021-01-13
签发日期: 2021-01-14

签发方

上海新募尔检测技术有限公司

检测: 杨明 批准: 舒志 审核: 贾玉娟

目录

目录.....	2
1. 声明.....	3
2. 修订记录.....	3
3. 实验室信息.....	3
4. 检测信息.....	4
5. 高温高湿试验.....	5
5.1. 检测信息.....	5
5.2. 检测记录.....	5
5.3. 检测照片.....	5

檢
查
表



Skylabs

1. 声明

- 1) 本报告只适用于已进行的检测项目及样品。
- 2) 本文档只在完整的情况下有效，未经签发者同意，复印无效。
- 3) 未经签发者同意，本报告不能部分或全部用于广告和促销目的。
- 4) 报告无检测、审核、批准人签字无效。
- 5) 如对报告有任何异议请在收到报告 30 天内提交给签发者。

2. 修订记录

版本 Issue	发布日期 Date	修订原因 Reason for change
1.0	2021 年 01 月 14 日	第一版


申请公司名称: 上海卓岚信息科技有限公司
公司地址: 上海市闵行区园文路 28 号 2001 室
制造商: 上海卓岚信息科技有限公司
制造商地址: 上海市闵行区园文路 28 号 2001 室

3. 实验室信息

实验室名称: 上海新募尔检测技术有限公司
地址: 上海市闵行区江月路 1399 号
电话: +86-021-51089899
传真: +86-021-51089899
微信:



4. 检测信息

样品名称:	8 路数字量输入、输出、模拟量输入采集器
型号名称:	ZLAN6802(测试产品)、ZLAN6842 (同类产品)
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ZLAN6802(测试产品) ZLAN6842 (同类产品) </div>	
样品照片	

检测结果

序号	检测项目	检测标准	结论
1	高温高湿试验	GB/T 2423.3-2008	合格

注：报告中的检测结果只适用于被测样品。

ZLAN6842 与 ZLAN6802 硬件功能一样，ZLAN6842 未进行测试。



Skylabs

5. 高温高湿试验

5.1. 检测信息

检测标准: GB/T 2423.3-2008
 检测时间: 2021-01-12 到 2021-01-13
 结果说明: 合格
 检测设备:

仪表名称	厂家	型号	序列号	检定有效期至
高低温湿热试验箱	南京环科	GDJS-250D	201412180	2021.07.04

检测参数: 1、按规定对试验样机进行初始测量;
 2、试验样机通电放入试验箱内;
 3、将箱内温度升高到贮存温度+70℃、湿度 90%, 保持 24h;
 4、按规定对试验样机进行最终检测。
 技术要求: 试验后, 样品外观应无损伤, 设备继电器可控, 开关量采集正常, 模拟量检测正常。

5.2. 检测记录

初始检测, 受试样机功能性能正常。高温高湿试验后, 产品的外观正常, 通过 RS485 和网口对设备进行采集和控制时, 设备继电器可控, 开关量采集正常, 模拟量检测正常。

5.3. 检测照片



试验布置图

-----本报告结束-----

天普有限公司